

# 国网新疆电力公司焉耆县供电公司

巴电焉供（2017）22号

签发人：云元金

## 对自治县十七届人大二次会议 2017-9 号议案的 答 复

包尔海乡李玉瑾、喀斯木江·吾斯曼、冉彬、才人加甫、张青山、玉素甫·艾木都力、刘建平、李增润、努尔古丽·艾买提、卡日比努尔·阿不力孜、巴音达来、巴·哈热代表：

在自治县十七届人大二次人民代表大会议案，你们提出的“关于解决包尔海乡政府规划区内移除电线杆的议案”已收悉，经认真研究，现答复如下：

议案提出“根据州委组织部关于加强基层政权建设意见，我乡近年来加大乡、村两级规划和建设，但在包尔海乡政府发展建设规划区内，原老办公室及干部周转宿舍旁有15根电线杆，一台变压器严重影响全乡规划发展建设。希望县人民政府及主管部门予以重视，尽快将政府院内电线杆移除并改为地下线缆，为包尔海乡发展建设方面给予支持”。我公司于1999年开始对焉耆县包尔海乡配网线路进行了初次农网改造建设，线路廊道由各级政府划定，通过实施逐步改善了农村居民的用电。原老办公室及干部周转宿舍旁有15根

电线杆，分别是10kV包政线（包尔海变电站向包尔海乡的供电线路）、10kV包查线（包尔海变电站向包尔海乡、查汗才开乡的供电线路）、10kV包良线（包尔海变电站向包尔海乡、良种场的供电线路）、10kV包四线（包尔海变电站向包尔海乡、四十里城子镇的供电线路）。根据新电运检〔2014〕716号文“国网新疆电力公司运维检修部关于印发国网新疆电力公司电力设施迁改工程管理指导意见（试行）的通知”，“国网新疆电力公司电力设施迁改工程管理指导意见（试行）”第三条，迁改工程按照“谁提议、谁出资”的原则执行，应由提议方全额承担迁改工程费用和相关前期工作。迁改工程的设计标准和技术原则必须符合国家和行业的有关规程、规定和标准。按我公司现有的条件已无此能力对该地段线路进行迁移或改为地下线缆。原老办公室及干部周转宿舍旁有一台变压器，经核实该变压器是包尔海乡政府专变，产权属包尔海乡政府，可有产权单位自行移除，我公司积极配合停电等相关事宜。

分管县长：木合塔尔·斯拉木

主管领导：云元金

承办人：张建军

联系电话：13070010640

焉耆回族自治县国网焉耆县供电公司

2017年5月30日

抄送：县人大代工委、县人民政府办公室、包尔海乡人大