

国网焉耆县供电公司文件

巴电焉供〔2018〕15号

签发人：云元金

对自治县十七届人大三次会议 2017-32 号 建议的答复

何大熙、迪尼先木·沙吾、杨成栋、艾合买提·克依木、阿不都·尼牙孜、巴图巴义尔、卡日比努尔·阿不力孜、巴·哈热、努尔古丽·艾买提、李玉瑾代表：

在自治县十七届人大三次会议上，你们提出的关于查汗采开乡阿尔莫敦村一组、二组、林场电网改造的议案函收悉。经认真研究，现答复如下：

国网焉耆县供电公司始终本着人民电力为人民的服务为宗旨，近年来，根据公司精神依据农村用电需求始终致力于农村电网的升级改造，逐年逐步立项解决关于供电线路老

化，变压器容量小的问题，以确保优质的电力供应及保障。

1.查汗采开乡阿尔莫墩村一组变压器容量小，两线较多无法满足现有的供用电需求，我公司已有 2018 项目支撑并根据项目将线路及变压器（100kva）实施改造。

2.查汗采开乡阿尔木墩村二组变压器容量小已于 2017 年上半年更换为 200kva 的大容量变压器，该台区线路改造已列入项目储备今后将逐步进行。

3.查汗采开乡林场变压器容量小，两线较多无法满足现有的供用电需求，我公司已有配网项目支撑并于今年将线路及变压器（100kva）实施改造。

特此答复

主管领导：云元金

承办人：邢洪涛（包尔海供电所所长）

联系电话：6382346 13699332858

国网焉耆县供电公司

2018 年 6 月 21 日

国网焉耆县供电公司综合管理部

2018 年 6 月 21 日